



Istruzioni 1013-D00 (It)


Pubblicazione	1013
In vigore da	Dicembre 2025
Precedente	Giugno 2025

Traduzione delle istruzioni originali


POMPE

G-FLO 6 - G-FLO 8 - G-FLO 11 - G-FLO 15
G-FLO 25 - G-FLO 40 - G-FLO 50 - G-FLO 65
Costruzioni S - HP - HT

G-FLO 6/8



G-FLO 11/15/25/40/50/65



INSTALLAZIONE

UTILIZZO

MANUTENZIONE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE :

Il Certificato di conformità CE (versione cartacea) è sistematicamente allegata all'apparecchiatura al momento della spedizione.

GARANZIA :

Le pompe Serie G-FLO sono garantite per un periodo di 24 mesi entro i limiti indicati nelle nostre Condizioni generali di vendita. Nel caso di un uso diverso da quello previsto nel Manuale di Istruzioni e senza previo accordo di MOUVEX, la garanzia sarà annullata.

BREVETTI :

Per i brevetti relativi a questo prodotto , fare riferimento a : www.psgdover.com/patents



Z.I. La Plaine des Isles - F 89000 AUXERRE - FRANCE
Tel. : +33 (0)3 86 49 86 30
contact.mouvex@psgdover.com - www.mouvex.com

Il vostro distributore :

POMPA A PISTONE ECCENTRICO

PRINCIPIO MOVEX

ISTRUZIONI DI SICUREZZA, IL MAGAZZINAGGIO, L'INSTALLAZIONE, L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE
MODELLI : G-FLO 6 - 8 - 11 - 15 - 25 - 40 - 50 - 65

Definizione dei simboli di sicurezza



Questo è un SIMBOLO DI ALLARME DI SICUREZZA. Quando vedete questo simbolo sul prodotto, oppure nel manuale, conviene ricercare una delle parole di avvertenza seguenti e stare attenti al rischio potenziale di ferite personali, di morte o di danni alle cose.



PERICOLO

Avverte che esistono rischi che PROVOCHERANNO lesioni personali serie, la morte o danni importanti alle cose.



AVVERTIMENTO

Avverte che esistono rischi che POSSONO provocare lesioni personali serie, la morte oppure danni importanti alle cose.



ATTENZIONE

Avverte che esistono rischi che POSSONO provocare lesioni personali oppure danni alle cose.

AVVISO

Indica le istruzioni speciali importanti che devono essere rispettate.

SOMMARIO

Pagina

1. INSTALLAZIONE	4
1.1 Progettazione dell'installazione	4
1.2 Orientamento bocche pompa	5
1.3 Senso di rotazione	5
1.4 Protezione dell'impianto e della pompa	6
1.5 Dispositivi di sollevamento	7
1.6 Installazione in gruppo	7
2. FUNZIONAMENTO	10
2.1 Livello di rumorosità'	10
2.2 Avviamento	10
2.3 Funzionamento a secco	10
2.4 Fermata della pompa	10
2.5 Smaltimento	10
3. CLEAN IN PLACE (CIP) & STERILISATION IN PLACE (SIP)	11
3.1 Generalità	11
3.2 Circuito CIP raccomandato	11
3.3 Pompe montate in serie	11
3.4 Pompe montate in parallelo	12
3.5 Cicli ripetuti	13
3.6 Sterilisation In Place (SIP)	13
4. MANUTENZIONE	13
4.1 Momenti torcenti di serraggio (N.m)	13
5. SMONTAGGIO DELLA POMPA	14
5.1 Montaggio / smontaggio FLO 6 - FLO 8	15
5.2 Montaggio / smontaggio FLO 11 a FLO 65	16
5.3 Controllo cilindro e pistone	17
5.4 Controllo della coppia cilindro/pistone in caso di smontaggio	18
6. RIASSEMBLAGGIO GRUPPO CILINDRO/PISTONE	19
6.1 FLO 6 - FLO 8	19
6.2 FLO 11 a FLO 65	20
7. SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A LABBRO	21
8. MODIFICA ORIENTAMENTO BOCHE	22
8.1 Bocca di mandata	22
8.2 Bocca di aspirazione	22
8.3 Smontaggio di flange	23
8.4 Montaggio di flange	23
9. SCARICO OLIO SUPPORTO CUSCINETTI	24
10. MAGAZZINAGGIO	25
10.1 Durata breve (\leq 1 mese)	25
10.2 Lunga durata ($>$ 1 mese)	25
10.3 Rimessa in servizio	25
11. GUASTI DI FUNZIONAMENTO	26

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Massima velocità della pompa (tr/min) :

FLO 6 FLO 8	FLO 11 FLO 15	FLO 25	FLO 40	FLO 50	FLO 65
1000	600	525	460	400	350

- Temperature di funzionamento :

- ambiente.....-15°C → + 50°C
- prodotto pompato di continuo :
 - Versione standard-15°C → +100°C
 - Versione HT (Alta Temperatura).....-15°C → +160°C
- prodotto di lavaggio/risciacquo/sterilizzazione 0°C → +121°C
- fluido termovettore (camicia di riscaldamento) -15°C → +180°C

- Massima pressione di aspirazione :

- In funzionamento la pressione di aspirazione deve essere magg. all'NPSH rich. **ed inferiore ad 2 barg.**
- Durante il **CIP/SIP** della pompa, la pressione di aspirazione non deve superare **3 barg** o **6 barg** se pompa con ECS.
- A pompa **ferma**, la pressione non deve superare **6 barg**.

- Pressione differenziale massima ammissibile* :

- FLO 6/11/15/25/40/50 S10 bar
- FLO 8/65 S 7 bar
- FLO 65 HP10 bar

- Massima pressione camicia....5 barg

- Cilindrata (litri) :

FLO 6	FLO 8	FLO 11	FLO 15	FLO 25	FLO 40	FLO 50	FLO 65 S	FLO 65 HP
0,111	0,148	0,340	0,463	0,882	1,646	2,315	3,378	2,601

* Quando la pompa funziona con una pressione relativa negativa in aspirazione, il calcolo della pressione massima autorizzata sarà effettuato con un valore della pressione di aspirazione pari a zero.

UNITÀ DI PRESSIONE UTILIZZATE

Unità senza suffisso :

Pressione differenziale, per esempio, differenza di pressione tra aspirazione e mandata della pompa.

Unità seguita dal suffisso "a" :

Pressione assoluta.

Unità seguita dal suffisso "g" :


Pressione relativa, espressa rispetto alla pressione atmosferica (~101325 Pa, considerata in questo manuale, come uguale a 1 bar).

Esempio :

$P_{asp} = -0,2 \text{ barg} = 0,8 \text{ bara}$

$P_{man} = 8,8 \text{ barg} = 9,8 \text{ bara}$








$\Delta P = P_{man} - P_{asp} = 9 \text{ bar}$



Coppia azionamento massima (N.m)

Versione	Coppia massima a	FLO 6	FLO 8	FLO 11	FLO 15	FLO 25	FLO 40	FLO 50	FLO 65
Standard	100°C	28,00	28,00	103,00	103,00	171,00	313,00	446,00	603,00
	110°C	28,00	28,00	103,00	103,00	171,00	313,00	446,00	
HT	120°C	26,32	26,32	96,82	96,82	160,74	294,22	419,24	
	130°C	24,64	24,64	90,64	90,64	150,48	275,44	392,48	
	140°C	22,96	22,96	84,46	84,46	140,22	256,66	365,72	
	150°C	21,28	21,28	78,28	78,28	129,96	237,88	338,96	
	160°C	19,60	19,60	72,10	72,10	119,70	219,10	312,20	

1. INSTALLAZIONE

	POSIZIONI POSSIBILI			
ASPIRAZIONE	 1	 2 STANDARD	 3	 4
MANDATA	 1	 2	 3	 4 STANDARD

Per una pompa di aspirazione (livello del liquido al di sotto del livello della pompa) utilizzare preferibilmente la posizione 3 del bocchello di aspirazione per limitare la formazione di sacche d'aria.

Per evitare la ritenzione del prodotto nella pompa, posizionare il bocchello di mandata in posizione 4.




1.1 Progettazione dell'installazione

1.1.1 Pompa

Per fare in modo che una pompa MOUVEX soddisfi le aspettative, sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello della longevità, è essenziale che il tipo di pompa, la velocità di rotazione e i materiali di costruzione siano stati correttamente determinati in base al liquido pompato e alle condizioni di installazione e di funzionamento.


I nostri Servizi Tecnici sono a vostra disposizione in qualsiasi momento per fornire tutte le informazioni necessarie.

1.1.2 Tubazione

- Non raccomandato 
- Evitare se possibile 
- Raccomandato 


Lunghezza delle tubazioni d'aspirazione

Deve essere anche quanto più piccola possibile.





Diametro delle tubazioni d'aspirazione

Il diametro deve essere almeno uguale a quello delle aperture della pompa o anche superiore se le condizioni di pompaggio lo richiedono.



Configurazione delle tubazioni d'aspirazione


Controllare la tenuta per rilevare qualsiasi eventuale ingresso accidentale d'aria.



1. INSTALLAZIONE (seguito)

Allineamento e supporto delle tubazioni


La pompa non deve supportare le tubazioni né subire sollecitazioni derivanti dal peso dei tubi o dalla loro dilatazione. A tal fine installare dei giunti di espansione.




- Posizionare le valvole vicino alla pompa per evitare lo scarico totale delle tubazioni durante le operazioni di manutenzione. Scegliere preferibilmente valvole a farfalla o valvole a sfera, a passaggio integrale.

Sono consigliate prese di pressione all'aspirazione e alla mandata della pompa per le operazioni di regolazione e controllo.


Assicurarsi che i tubi, i serbatoi e le altre attrezzature siano accuratamente puliti prima del montaggio.



- Le pompe MOVEX sono autoadescenti. Tuttavia, se lo scarico delle tubazioni deve essere evitato o se l'altezza di aspirazione è elevata, può essere aggiunta una valvola di fondo.



- Se il liquido pompato è a rischio di congelamento nelle tubazioni o di dilatazione, i punti bassi delle tubazioni devono essere evitati o dotati di valvole di scarico.



- In caso di utilizzo di un circuito di riscaldamento, esso deve essere progettato in modo che la dilatazione del prodotto contenuto nella pompa possa essere scaricata nelle fognature. Ciò richiede che il prodotto presente nella tubazioni venga riscaldato prima del prodotto contenuto nella pompa. Occorre anche garantire che il prodotto in fase riscaldamento non sia imprigionato da valvole chiuse.

Le pompe della Serie G-FLO sono pompe autoadescenti, volumetriche a "stantuffo tuffante". Perciò la pompa non deve operare in un circuito con valvola chiusa. Questo è valido sia per il circuito di aspirazione, sia per quello di mandata.

Nel caso di un'installazione con tubi flessibili in aspirazione o mandata, è essenziale installare un dispositivo di blocco per il tubo flessibile in modo da tenerlo fermo ed evitare movimenti durante la fase di avvio od in caso di rottura di un tubo.



AVVERTIMENTO : UN MOVIMENTO BRUSCO (FRUSTA) GENERATO DA UN TUBO PUÒ PROVOCARE FERITE PERSONALI O DANNI ALLE COSE.

1.2 Orientamento bocche pompa

I bocchelli di aspirazione e mandata possono essere orientati in diverse posizioni.


Se la posizione dei bocchelli deve essere modificata, fare riferimento al relativo paragrafo.

AVVERTENZA :

Le pompe della Serie G-FLO sono drenabili qualunque sia la posizione del bocchello di aspirazione. Ciononostante, quello di mandata deve invece trovarsi in basso (posizione 4) per conservare questa capacità di drenaggio.

1.3 Senso di rotazione

Il senso di rotazione è orario, visto dal lato motore. La freccia posizionata sul supporto cuscinetti indica il corretto senso di rotazione.





Verifica del senso di rotazione : L'eventuale prova con il senso errato non è pericolosa per la pompa.



1. INSTALLAZIONE (seguito)



1.4 Protezione dell'impianto e della pompa

- Prima di ogni avviamento, durante il funzionamento, o durante le fasi di fermata della pompa, assicurarsi che le valvole siano aperte.
- Durante i periodi di fermata, con pompa piena di prodotto, entrambi i circuiti di aspirazione e mandata devono rimanere aperti per permettere l'espansione o la contrazione del prodotto pompato a causa di riscaldamento o raffreddamenti. Se questa condizione non viene rispettata, il soffietto può danneggiarsi con conseguente prematuro deterioramento.
- I cuscinetti devono rimanere ventilati. Perciò deve sempre essere utilizzato il tappo di sfiato. Non utilizzate un tappo a tenuta.
- Il tempo di fermata può comportare un raffreddamento del prodotto nella pompa, con il conseguente aumento della sua viscosità. In questo caso è raccomandato l'avviamento della pompa con una velocità adatta alla nuova viscosità. Quando il prodotto pompato affluirà alla pompa alla temperatura di esercizio, la pompa stessa potrà essere riportata alla velocità di rotazione specifica per quella applicazione.
- Protezione contro l'eccessiva pressione :

La pompa deve essere protetta dalla pressione eccessiva. Può essere fornita con un pressostato idoneo a questo scopo. Se la protezione è fornita da una valvola di regolazione, accertarsi che quest'ultima non generi una pressione eccessiva sul soffietto (soprattutto per colpi d'ariete). Un funzionamento di questo tipo danneggerebbe il soffietto e ne ridurrebbe la durata.

	AVVERTIMENTO	<p>REGOLAZIONI SCORRETTE DELLA VALVOLA DI PROTEZIONE POSSONO PROVOCARE LA ROTTURA DEI COMPONENTI DELLA POMPA, LESIONI PERSONALI E DANNI ALLE COSE.</p>
		
<p>Una pressione pericolosa può provocare ferite personali o danni alle cose.</p>		

	AVVERTIMENTO	<p>LA MANCATA INSTALLAZIONE DI VALVOLE DI PROTEZIONE DI DIMENSIONE ADEGUATA PUÒ PROVOCARE DANNI MATERIALI, LESIONI PERSONALI O MORTE.</p>
		
<p>Una pressione pericolosa può provocare ferite personali o danni alle cose.</p>		

	AVVERTIMENTO	<p>LE POMPE CHE FUNZIONANO CON UNA VALVOLA CHIUSA POSSONO PROVOCARE ROTTURE DEL SISTEMA, LESIONI PERSONALI E DANNI ALLE COSE.</p>
		
<p>Una pressione pericolosa può provocare ferite personali o danni alle cose.</p>		

- Protezione contro l'ingresso di corpi estranei :

La pompa e l'installazione devono essere protetti dal rischio di danneggiamenti provocati dal passaggio di corpi estranei, mediante l'installazione di un filtro sull'aspirazione della pompa.

In caso di possibile occlusione del filtro di aspirazione, raccomandiamo di installare un pressostato per vuoto che segnali l'intasamento del filtro. Un funzionamento prolungato in condizioni di cavitazione può danneggiare la pompa.

Le dimensioni (mm) delle più grandi particelle ammissibili nella pompa sono :

	FLO 6 FLO 8	FLO 11 FLO 15	FLO 25	FLO 40	FLO 50	FLO 65
Particelle molli	8	12	14	17	20	20
Particelle dure	0,89	0,76	0,97	1,4	1,39	3,4

- Sorveglianza del soffietto :


Pompa con BMS (dispositivo di sorveglianza soffietto) : vedi Istruzioni NT 1011-S00 DISPOSITIVO SORVEGLIANZA SOFFIETTO C SL FLO.

- Coibentazione della tubatura e del coperchio :

Diverse opzioni richiedono l'uso di tiranti lungo la tubatura come ad esempio l'aspirazione orientabile e la camicia di riscaldamento sulla tubatura.

Per queste configurazioni è indispensabile prendere in considerazione le seguenti precauzioni :


- coibentare la tubatura e il fondo quando la differenza di temperatura tra la temperatura ambiente e quella del prodotto pompato è superiore a 120°C.
- assicurarsi che la coibentazione limiti la differenza di temperatura tra i tiranti e il prodotto pompato a 120°C.
- Non isolare termicamente il supporto al fine di non compromettere la durata dei cuscinetti.
- Se la pompa ne è dotata, non isolare termicamente il BMS (dispositivo di sorveglianza del soffietto) o l'ECS (dispositivo di apertura della pompa ad aria compressa).



1. INSTALLAZIONE (seguito)

1.5 Dispositivi di sollevamento

Passare una cinghia nell'anello di sollevamento della trasmissione e un'altra sotto il cilindro della pompa.



1.6 Installazione in gruppo

Le seguenti istruzioni concernono le pompe vendute con albero nudo o gruppi motopompe MOUVEX (se manca il manuale d'uso specifico).


1.6.1 INSTALLAZIONE DEI GRUPPI

 AVVERTIMENTO	
	ATTENZIONE AL PESO DELLE PARTI QUANDO VENGONO RIMOSSE.
Il peso dei componenti può essere pericoloso e può provocare lesioni personali o danni ai materiali.	
 AVVERTIMENTO	
	STACCARE LA CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE.
Tensione pericolosa. Può causare scosse elettriche, ustioni o morte.	

FLO 25 - 40 - 50 - 65 :

La base d'appoggio destinata ad accogliere un gruppo è fondamentale per il suo corretto funzionamento e la sua durata. La base deve essere piana, a livello e sufficientemente resistente per assorbire senza deformazioni le sollecitazioni meccaniche dovute al gruppo motopompa (se viene usato il cemento, quest'ultimo deve essere conforme alla norma BAEL 91). Se il gruppo deve essere fissato in 6 punti con zanche di ancoraggio o bulloni, deve essere perfettamente in appoggio per impedire qualsiasi deformazione del telaio durante il serraggio dei bulloni. La deformazione del telaio eserciterebbe sollecitazioni meccaniche dannose per la pompa e per il riduttore e danneggerebbe l'allineamento dell'accoppiamento provocando vibrazioni, rumore e usura prematura. Controllare che il telaio sia staccato dal suolo, fuori dalle piastrelle di appoggio.

Esempio di ancoraggio :



FLO 6 - 8 - 11 - 15 - 25 - 40 - 50 - 65 :

Se il gruppo deve essere usato in ambiente alimentare, si raccomanda di prevedere delle piastrelle d'appoggio che consentano di sopraelevare il gruppo per facilitare la pulizia. Si raccomanda inoltre di prevedere uno spazio libero di circa 50 cm su ciascun lato del gruppo motopompa (dimensioni esterne) per consentire eventualmente l'accesso ai dadi di fissaggio della pompa, del riduttore e del motore. In ogni caso, lo spazio libero intorno al gruppo motopompa deve essere previsto in modo tale da rispettare le distanze richieste per lo smontaggio della pompa (usare eventualmente i valori indicati nel disegno d'ingombro).

1. INSTALLAZIONE (seguito)

Per proteggere le persone e le cose, il telaio ha un punto di raccordo alla terra che vi consigliamo di utilizzare.

1.6.2 ALLINEAMENTO DEGLI ALBERI MOTORE/ POMPA O RIDUTTORE/POMPA

	AVVERTIMENTO	
		IN CASO DI FUNZIONAMENTO SENZA PROTEZIONE DI ALBERO, ESISTONO RISCHI DI FERITE PERSONALI SERIE, DI DANNI IMPORTANTI ALLE COSE OPPURE DI MORTE.
	Non far funzionare senza protezione.	

	AVVERTIMENTO	
		STACCARE LA CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE.
	Tensione pericolosa. Può causare scosse elettriche, ustioni o morte.	

NON AVVIARE MAI UN GRUPPO NEL QUALE L'ALLINEAMENTO DELL'ACCOPIAMENTO E' ERRATO. QUESTO CONDIZIONA LA NOSTRA GARANZIA.

NOTA BENE :

Non bisogna contare sul giunto di accoppiamento per compensare la mancanza di allineamento.

Per controllare l'allineamento dell'accoppiamento e dell'albero, usare un righello perfettamente rettilineo per il disassamento e lo spessore per la mancanza di allineamento angolare (riferirsi al manuale d'uso del giunto per conoscere i valori ammessi).

Le 3 figure qui sotto presentano in dettaglio l'operazione e riportano i difetti che potrebbero essere rilevati :

<i>Effettuare la verifica in 4 punti: in alto - in basso - a sinistra - a destra</i>	
	<i>Corretto</i>
	<i>Parallelismo errato</i>
	<i>Difetto angolare</i>

E' importante controllare l'allineamento ad ogni fase dell'installazione per accertarsi che nessuna di queste fasi generi sollecitazioni meccaniche sul gruppo o sulla pompa :

- dopo il fissaggio alle fondamenta.
- dopo il fissaggio delle tubature.
- dopo che la pompa ha funzionato alla temperatura normale di utilizzo.

Nel caso di pompe vendute montate in gruppo, gli alberi motore e pompa sono stati perfettamente allineati in fabbrica prima della spedizione ma devono essere sistematicamente controllati al ricevimento sul sito ed eventualmente allineati di nuovo.

Per effettuare ciò, non modificare la calettatura dei diversi elementi ma controllare la planarità della superficie d'appoggio e agire sul piede regolabile per eliminare le sollecitazioni meccaniche che agiscono negativamente sul telaio.

1.6.3 MOTORE ELETTRICO

	AVVERTIMENTO	
		STACCARE LA CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE.
	Tensione pericolosa. Può causare scosse elettriche, ustioni o morte.	

Verificare la concordanza tra le indicazioni della piastrina del motore e la tensione di alimentazione

Seguire lo schema di montaggio dei fili, prevedere dei fili adatti alla potenza e controllare i contatti che devono essere stretti molto forte.

I motori devono essere protetti con interruttori e fusibili appropriati.

Effettuare i collegamenti alla terra regolamentari.

1.6.4 MOTORE TERMICA



	ATTENZIONE	
		LA TEMPERATURA DELLE SUPERFICI PUO' ESSERE MOLTO ALTA E CAUSARE LESIONI O GRAVI DANNI.
	Una temperatura eccessiva può provocare lesioni o danni materiali.	



Vi ricordiamo che questi motori non sono reversibili. E' indispensabile quindi controllare attentamente le bocche di aspirazione e di mandata della pompa prima di collegare il gruppo alle tubature.



Attualmente l'utilizzo di motori termici è molto diffuso: ciononostante, si raccomanda di leggere attentamente i manuali d'uso relativi a questi apparecchi.

1. INSTALLAZIONE (seguito)

1.6.5 CONTROLLO SENSO DI ROTAZIONE

 AVVERTIMENTO	
	PRENDERE TUTTE LE MISURE PER RENDERE IMPOSSIBILE L'AVVIAMENTO ACCIDENTALE DELLA POMPA DURANTE L'INTERVENTO.
Ogni avviamento imprevisto può provocare serie lesioni personali, o danni alle cose.	

 AVVERTIMENTO	
	LA PRESSIONE IDRAULICA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE SCARICATA PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE, PER EVITARE DANNI ALLE PERSONE O ALLE COSE.
Una pressione pericolosa può provocare ferite personali o danni alle cose.	

 AVVERTIMENTO	
	IN CASO DI FUNZIONAMENTO SENZA PROTEZIONE DI ALBERO, ESISTONO RISCHI DI FERITE PERSONALI SERIE, DI DANNI IMPORTANTI ALLE COSE OPPURE DI MORTE.
Non far funzionare senza protezione.	

Questo controllo deve essere effettuato quando nella pompa non c'è liquido pompato e quando i circuiti di aspirazione e di mandata sono stati aperti, in modo da evitare il rischio di generare inaspettatamente una pressione (per esempio, al momento dell'aspirazione). In tal modo, questo controllo non sarà dannoso né per la pompa né per l'impianto.

Mettere in moto a vuoto per controllare la corretta esecuzione dei collegamenti e verificare che il senso di rotazione corrisponda al senso di aspirazione e di mandata dell'impianto. Per invertire eventualmente il senso di rotazione, rispettare le seguenti indicazioni :

Motore Trifase : intervertire 2 fili qualunque dell'arrivo della corrente.

Motore Bifase : intervertire i due fili della medesima fase.

Motore Monofase : seguire le indicazioni del manuale allegato al motore.

2. FUNZIONAMENTO

2.1 Livello di rumorosità

Il livello di rumorosità di una pompa è largamente influenzato dalle sue condizioni di utilizzo. Cavitazione e prodotti pompati contenenti alte quantità di gas generalmente aumentano il livello di rumorosità.

Con le seguenti condizioni di funzionamento :

- esclusione di cavitazione
- pressione di mandata :
 - FLO 6/11/15/25/40/50 S6 bar
 - FLO 8/65 S7 bar
 - FLO 65 HP10 bar
- velocità di rotazione :
 - FLO 6/8 S1000 tr/min
 - FLO 11/15 S600 tr/min
 - FLO 25 S525 tr/min
 - FLO 40 S460 tr/min
 - FLO 50 S400 tr/min
 - FLO 65 S350 tr/min
 - FLO 65 HP350 tr/min
- prodotto con viscosità di 10 cSt



Il livello di rumorosità, motore escluso, prodotto dalle pompe G-FLO, in buone condizioni di marcia, è inferiore a 85 dB(A) misurati a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo.

2.2 Avviamento

Assicurarsi, prima dell'avviamento, che le valvole del circuito siano aperte.

Per evitare rischi di contaminazione del liquido pompato, lavare tutto l'impianto prima dell'avviamento, così da eliminare ogni impurità che può rimanere nelle tubazioni, serbatoi ecc., durante le fasi di installazione.

Per il pompaggio di acqua pura di processo o di lavaggio, consultare tassativamente MOVEX.

	ATTENZIONE	
		LA TEMPERATURA DELLE SUPERFICI PUO' ESSERE MOLTO ALTA E CAUSARE LESIONI O GRAVI DANNI.
	Una temperatura eccessiva può provocare lesioni o danni materiali.	

2.3 Funzionamento a secco

Le pompe Serie G-FLO sono pompe autoadescenti in grado di svuotare le tubazioni. Per questo tipo di impiego possono funzionare a secco per un tempo massimo di :

- FLO 6/8 S4 minuti
- FLO 11/15/25/40/50/65 S/HP6 minuti

2.4 Fermata della pompa

Affinché non si danneggi la pompa, assicurarsi che la pompa sia completamente ferma prima di chiudere le valvole.



2.5 Smaltimento

Lo smaltimento della pompa dovrà essere effettuato in conformità con la normativa vigente.

Per questa operazione bisognerà prestare un'attenzione particolare allo scarico della pompa (prodotto pompato) e a quello della sua trasmissione (lubrificante).

3. CLEAN IN PLACE (CIP) & STERILISATION IN PLACE (SIP)

3.1 Generalità

	ATTENZIONE	
		LA TEMPERATURA DELLE SUPERFICI PUO' ESSERE MOLTO ALTA E CAUSARE LESIONI O GRAVI DANNI.
	Una temperatura eccessiva può provocare lesioni o danni materiali.	

La pulizia sul posto (CIP) di una installazione è effettuata facendo circolare varie soluzioni di lavaggio attraverso i vari componenti dell'impianto.


Un sistema automatizzato CIP permette :

- La preparazione delle corrette concentrazioni per le appropriate soluzioni di lavaggio.
- Il riscaldamento delle particolari soluzioni di lavaggio alla loro temperatura ottimale.
- La circolazione delle diverse soluzioni di lavaggio attraverso componenti che devono essere puliti.
- Risciacquo ed asciugatura dei componenti.

In gran parte, i sistemi automatizzati CIP sono una parte integrata dei componenti di processo.

Prima di avviare le fasi CIP, se il processo non è stato seguito da un lavaggio d'acqua, bisogna fare attenzione che un piccolo residuo di prodotto può rimanere nelle tubazioni e nella pompa. Le pompe G-FLO, grazie alla loro eccellente capacità di aspirazione e compressione, permettono di ridurre le quantità di prodotto residuo. Questo minimizza le perdite di prodotto, rende più facile la pulizia e riduce la durata dei cicli di lavaggio.

Le fasi di CIP devono essere effettuate immediatamente dopo la fine del processo per evitare qualunque intasamento o inopportune essiccazioni.

	IN NESSUN CASO, LE POMPE G-FLO A PISTONE ECCENTRICO, POSSONO ESSERE USATE COME POMPE DI CIP.
---	---

Il mancato rispetto di queste istruzioni comportano un rapido deterioramento del cilindro e pistone.

3.2 Circuito CIP raccomandato

In ogni caso, durante le fasi di pulizia, la pressione di aspirazione della pompa non deve superare 3 barg o 6 barg se pompa con ECS . Vedi Istruzioni NT 1011-W00 SISTEMA ECS SERIE G_H FLO.
--

La portata di lavaggio della pompa, per una pulizia ottimale è di :


- FLO 6/8 **10 - 21 m³/h**
- FLO 11/15 **17 - 34 m³/h**
- FLO 25/40 **27 - 54 m³/h**
- FLO 50/65 **42 - 85 m³/h**

Questa portata è necessaria per lavaggi difficili (prodotti adesivi e viscosi). Può essere ridotta per tipologie di lavaggio più semplici.

3.3 Pompe montate in serie


Questo tipo di montaggio è consigliato per ogni applicazione. Assicura un'ottimale pulizia della pompa e sfrutta lo speciale disegno G-FLO che permette l'apertura a scorrimento del pistone e la pulizia del prodotto.

Quando la pressione della camera di aspirazione è maggiore di quella di scarico, il pistone transla dal cilindro e permette il pieno passaggio del liquido di lavaggio attraverso la pompa G-FLO.



- Per il ciclo di CIP è utilizzata una pompa centrifuga. Quest'ultima è installata a monte della pompa G-FLO.

La pompa centrifuga deve essere montata in serie alla pompa G-FLO.




È preferibile non far girare la pompa G-FLO durante il CIP, sebbene una bassa velocità di rotazione (<100 rpm) è accettabile in condizioni alternate di marcia ed arresto.

- In alcuni casi, la portata del fluido di lavaggio richiesto dall'impianto, è maggiore di quella raccomandata per la pulizia della pompa. In questo caso dovrà essere utilizzato un circuito con bypass.

La valvola di bypass è regolata per dividere la portata tra il circuito di flussaggio della pompa G-FLO ed il circuito di bypass.

3. CLEAN IN PLACE (CIP) & STERILISATION IN PLACE (SIP) (seguito)




È preferibile non far girare la pompa G-FLO durante il CIP, sebbene una bassa velocità di rotazione (<100 rpm) è accettabile in condizioni alternate di marcia ed arresto.

- In alcuni casi, la pressione di lavaggio richiesta dall'impianto è maggiore di 3 barg. In questo caso è necessario utilizzare un circuito con bypass ed il CIP deve essere effettuato in due tempi diversi.

Pulizia della pompa :


La portata di lavaggio deve essere limitata durante la pulizia della pompa G-FLO, assicurandosi che la pressione all'ingresso della pompa non superi 3 barg.



È preferibile non far girare la pompa G-FLO durante il CIP, sebbene una bassa velocità di rotazione (<100 rpm) è accettabile in condizioni alternate di marcia ed arresto.

Pulizia dell'impianto :

Durante questa operazione il sistema di valvole utilizzato deve evitare che il flusso attraversi la pompa G-FLO, così che la stessa non giri. In queste condizioni, con pompa completamente ferma, la pressione del circuito di lavaggio può arrivare a 6 barg.




La pompa non deve assolutamente ruotare durante questa operazione.

3.4 Pompe montate in parallelo

Per le applicazioni ove il lavaggio è facile, se la pressione differenziale della pompa G-FLO, durante l'operazione di lavaggio, è inferiore a 2 bar, con acqua a temperatura ambiente e ciclo di 10 minuti, è possibile effettuare il montaggio in parallelo.

N.B. : Durante il lavaggio la pompa G-FLO funziona con un prodotto che generalmente ha scarse proprietà lubrificanti. Questo contribuisce ad affrettare l'usura della pompa.

La pompa centrifuga di lavaggio CIP non deve mai essere installata in parallelo alla pompa G-FLO senza prevedere speciali precauzioni.



In effetti, in questo caso, la pressione all'aspirazione della pompa G-FLO è inferiore a quella di mandata, ed il pistone rimane forzato nel cilindro.


Perciò la pompa G-FLO non permette il passaggio. La sua efficienza di pulizia non può essere garantita, e la coppia pistone / cilindro si userà prematuramente.

Montaggi consigliati :

Come precedentemente detto, per le applicazioni ove il lavaggio è facile, l'installazione in parallelo è consentita qualora la valvola installata impedisca alla pressione del circuito di lavaggio di agire sulla pompa G-FLO.


In questo caso la pompa G-FLO è la pompa di lavaggio di se stessa.

Pulizia della pompa :



Raccomandiamo di limitare la velocità di rotazione della pompa G-FLO.

Pulizia dell'impianto :



La pompa G-FLO deve essere fermata durante le fasi di lavaggio dell'impianto.

3. CLEAN IN PLACE (CIP) & STERILISATION IN PLACE (SIP) (seguito)

3.5 Cicli ripetuti

Generalmente il più efficace CIP prevede 5 operazioni :

1. Pre-lavaggio con acqua pulita

Acqua a temperatura ambiente, ciclo di 10 - 15 minuti.
Questo pre-lavaggio permette l'evacuazione dei residui.

2. Lavaggio con detergente alcalino

Normalmente è utilizzata soda al 2,5% alla temperatura di 80°C, per un ciclo di 20 - 30 minuti.
Questo lavaggio permette il dissolvimento e l'evacuazione di grassi e proteine.

3. Risciacquo con acqua pulita

Acqua a temperatura ambiente, con ciclo di 10 minuti.
Questo risciacquo evita di miscelare le due soluzioni di lavaggio.

4. Lavaggio con una soluzione acida

Normalmente è utilizzato acido nitrico al 2,5% a temperatura ambiente, per un ciclo di 10 - 15 minuti.
Questo lavaggio permette di evacuare proteine e sali inorganici.

5. Risciacquo con acqua pulita

Acqua a temperatura ambiente, con diversi cicli di 1 - 2 minuti. Questo risciacquo permette di eliminare tutte le tracce di soluzione acida.

Durante tutte queste operazioni di CIP, la velocità media dei fluidi di lavaggio deve essere compresa tra 1,5 e 3 m/s.

3.6 Sterilisation In Place (SIP)

La pompa G-FLO sono perfettamente adatte per tutti i processi che richiedono il SIP (Sterilizzazione sul posto) : pompa ferma / massimo 30 min per ciclo / 1 o 2 cicli per giorno.

4. MANUTENZIONE

4.1 Momenti torcenti di serraggio (N.m)



Versione Standard



Posizione	Descrizione	FLO 6 S FLO 8 S	FLO 11 S FLO 15 S	FLO 25 S	FLO 40 S	FLO 50 S	FLO 65 S FLO 65 HP
39149	Vite	5	13	13	13	13	13
39304A	Vite	6,4	15,5	15,5	29	29	30
39304	Vite	4,3	30	30	26	60	60
39106	Dado	35	40	40	90	90	90
39115	Dado	35	40	100	160	160	160



Versione HT (Alta Temperatura)



Posizione	Descrizione	FLO 6 HT FLO 8 HT	FLO 11 HT FLO 15 HT	FLO 25 HT	FLO 40 HT	FLO 50 HT
39149	Vite	5	13	13	13	13
39304A	Vite	6,4	15,5	15,5	29	29
39304	Vite	4,3	30	30	26	60
39106	Dado	35	36	40	90	90
39115	Dado	35	40	90	160	160



5. SMONTAGGIO DELLA POMPA



 AVVERTIMENTO	
	PRENDERE TUTTE LE MISURE PER RENDERE IMPOSSIBILE L'AVVIAMENTO ACCIDENTALE DELLA POMPA DURANTE L'INTERVENTO.
Ogni avviamento imprevisto può provocare serie lesioni personali, o danni alle cose.	



 AVVERTIMENTO	
	SE SCOLLEGATE COMPONENTI CHE CONTENGONO LIQUIDO O SOTTO PRESSIONE DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA, ESISTONO RISCHI DI SERIE LESIONI PERSONALI, DI MORTE O DI GRAVI DANNI ALLE COSE.
Una pressione pericolosa può provocare ferite personali o danni alle cose.	

 AVVERTIMENTO	
	SE LA PRESSIONE DEL SISTEMA NON È SCARICATA PRIMA DI EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DELLA POMPA ESISTONO RISCHI DI LESIONI PERSONALI O DI DANNI ALLE COSE.
Una pressione pericolosa può provocare ferite personali o danni alle cose.	

 AVVERTIMENTO	
	IN CASO DI POMPAGGIO DI FLUIDI TOSSICI O PERICOLOSI, IL SISTEMA DEVE ESSERE BONIFICATO PRIMA DI EFFETTUARE LA MANUTENZIONE.
I liquidi tossici o pericolosi possono provocare gravi ferite.	

 AVVERTIMENTO	
	ATTENZIONE AL PESO DELLE PARTI QUANDO VENGONO RIMOSSE.
Il peso dei componenti può essere pericoloso e può provocare lesioni personali o danni ai materiali.	

 ATTENZIONE	
	I LUBRIFICANTI DELLA POMPA SONO MOLTO SCIVOLOSI E POSSONO CAUSARE LESIONI. OGNI SVERSAMENTO DEVE ESSERE RIPULITO.
Lubrificanti scivolosi. Gli sversamenti devono essere ripuliti.	


 ATTENZIONE	
	LA TEMPERATURA DELLE SUPERFICI PUO' ESSERE MOLTO ALTA E CAUSARE LESIONI O GRAVI DANNI.
Una temperatura eccessiva può provocare lesioni o danni materiali.	

Prima di ogni smontaggio, assicurarsi che la pompa sia stata drenata e che siano state prese tutte le precauzioni per evitare l'avviamento. Non deve essere permesso l'avviamento accidentale.


5. SMONTAGGIO DELLA POMPA (seguito)

5.1 Montaggio / smontaggio FLO 6 - FLO 8


- Scollegare la pompa dalla tubazione di mandata.
- Svitare e rimuovere le 4 viti 39106.
- Rimuovere i dadi ciechi 39401 e la sua guarnizione 39205.




- Svitare il dado del pistone 39304 e la sua guarnizione 39305.
- Svitare le 5 viti 39304A.



- Rimuovere il pistone 39301 e la sua guarnizione 39305 avvitando le viti di estrazione 39304B.




- Se le viti di estrazione 39304B non permettono l'estrazione del pistone, prendere 3 viti dello stesso diametro delle viti 39304A ma aventi una lunghezza di filettatura aggiuntiva pari ad almeno 3 volte il diametro nominale delle viti.



- Stringere queste viti fino alla fine della filettatura ma non serrarle. Picchiettare le teste delle viti con un mazzuolo fino all'estrazione del pistone.

- Svitare le 4 viti 39149.
- Rimuovere il cilindro 39201 e la sua guarnizione 39113A.




- Svitare e recuperare l'indicizzatore 39118 per utilizzarlo durante il successivo montaggio della coppia cilindro/pistone.


5. SMONTAGGIO DELLA POMPA (seguito)

5.2 Montaggio / smontaggio FLO 11 a FLO 65


- Scollegare la pompa dalla tubazione di mandata.
- Svitare e rimuovere le 8 viti 39106.
- Rimuovere i dadi ciechi 39401 e la sua guarnizione 39205.




- Per una più facile manipolazione del cilindro/pistone spostare il golfare di sollevamento dal supporto al corpo del cilindro.




- Svitare il dado del pistone 39304 e la sua guarnizione 39305.
- Svitare le viti 39304A.



- Rimuovere il pistone 39301 e la sua guarnizione 39305 avvitando le viti di estrazione 39304B.



- Svitare le 4 viti 39149.
- Rimuovere il cilindro 39201 e la sua guarnizione 39113A.



- Svitare e recuperare l'indicizzatore 39118 per utilizzarlo durante il successivo montaggio della coppia cilindro/pistone.


5. SMONTAGGIO DELLA POMPA (seguito)

5.3 Controllo cilindro e pistone


Il pistone 39301 e il cilindro 39201 sono parti ad usura, dalle quali dipendono direttamente le prestazioni della pompa. Si raccomanda quindi di controllare regolarmente l'efficienza della pompa e di sostituire della coppia cilindro/pistone se viene constatata una diminuzione di portata.

Inoltre, poiché l'uso di una coppia cilindro/pistone troppo usurata può danneggiare il sistema di trasmissione. Si raccomanda quindi di sostituire la coppia cilindro/pistone.

- Rimuovere il fondo della pompa. Vedere § SMONTAGGIO DELLA POMPA - MONTAGGIO / SMONTAGGIO.
- Verificare la pulizia delle superfici di riferimento del cilindro e del pistone (assenza di depositi o residui; rimuoverli se necessario).
- Ruotare l'albero in modo che il pistone si trovi nella posizione più bassa.



- Misurare la distanza tra le superfici di riferimento del pistone e del cilindro. Per questa misurazione si consiglia di usare un calibro di profondità.



- Confrontare la lettura della misura con il criterio definito nella tabella sottostante.

Livelli di controllo (mm)

Pompa	Livello pompa nuova	Usura autorizzata	Livello minimo autorizzata
FLO 6	15,95	4	11,95
FLO 8	24,39	4	20,39
FLO 11	24,30	6	18,30
FLO 15	34,30	6	28,30
FLO 25	46,29	6	40,29
FLO 40	55,98	6	53,98
FLO 50	58,40	6	52,40
FLO 65 S	73,00	6	67,00
FLO 65 HP	71,40	6	65,40


5. SMONTAGGIO DELLA POMPA (seguito)

5.4 Controllo della coppia cilindro/pistone in caso di smontaggio

Si raccomanda di sostituire la coppia cilindro/pistone quando vengono raggiunti i livelli d'usura autorizzati indicati nella tabella qui sotto.


		Pistone 39301 (mm)	Cilindro 39201 (mm)
FLO 6 S	Livello pompa nuova	5,46	29,47
	Livello di usura minimo autorizzata	3,46	27,47
FLO 8 S	Livello pompa nuova	5,9	37,47
	Livello di usura minimo autorizzata	3,9	35,47
FLO 11 S	Livello pompa nuova	10,3	49,47
	Livello di usura minimo autorizzata	7,3	46,47
FLO 15 S	Livello pompa nuova	10,3	59,47
	Livello di usura minimo autorizzata	7,3	56,47
FLO 25 S	Livello pompa nuova	12,79	78,0
	Livello di usura minimo autorizzata	9,79	75,0
FLO 40 S	Livello pompa nuova	16,47	106,0
	Livello di usura minimo autorizzata	13,47	103,0
FLO 50 S	Livello pompa nuova	15,9	101,7
	Livello di usura minimo autorizzata	12,9	98,7
FLO 65 S	Livello pompa nuova	17,5	125,3
	Livello di usura minimo autorizzata	14,5	122,3
FLO 65 HP	Livello pompa nuova	15,9	125,3
	Livello di usura minimo autorizzata	12,9	122,3

Siccome i cambiamenti di efficienza della pompa dipendono dalle condizioni di funzionamento di quest'ultima (pressione, velocità di rotazione, liquido pompato, ecc.), MOVEX raccomanda agli utilizzatori di determinare gli intervalli di controllo e il programma di manutenzione preventiva basandosi sulla loro esperienza.




Quando si controlla il pistone, anche se la parte non ha raggiunto la sua quota di usura limite, può presentare i seguenti aspetti in particolare nel caso di pompaggio di un prodotto abrasivo o a bassa viscosità :

- forma triangolare nella parte superiore del mantello del pistone (riferimento A),
- piccoli scalini alla base del mantello (riferimenti B).



Prima di rimontare il pistone della pompa, rimuovere queste eventuali asperità limandole e rifinandole mediante carta vetrata a grana fine (n. 320 o equivalente), facendo attenzione a non graffiare le superfici circostanti in modo che il pezzo si presenti nel modo seguente :




Non effettuare nessun'altra modifica con nessun mezzo su nessun'altra superficie del pistone per non danneggiare le prestazioni e l'affidabilità della pompa. In particolare, non rompere i bordi del mantello del pistone.

Anche se mostra segni di usura, non fare alcuna modifica sul cilindro in alcun modo per non danneggiare le prestazioni e l'affidabilità della pompa.







6. RIASSEMBLAGGIO GRUPPO CILINDRO/PISTONE

6.1 FLO 6 - FLO 8



	AVVERTIMENTO
	ATTENZIONE AL PESO DELLE PARTI QUANDO VENGONO RIMOSSE.
Il peso dei componenti può essere pericoloso e può provocare lesioni personali o danni ai materiali.	


- Controllare le condizioni delle guarnizioni 39113A e 39306, sostituirle se necessario.
- Posizionare la guarnizione 39113A sul corpo pompa e la guarnizione 39306 sul mozzo.
- Orientare il mozzo verso il basso ruotando l'estremità dell'albero di trasmissione.
- Posizionare il cilindro 39201 sul corpo pompa, verificare l'allineamento dell'indicizzatore 39118 con la tacca del corpo pompa e avvitare le 4 viti 39149 con la colla frena-filetti (Loctite® 243* o equivalente), coppia di serraggio : vedere § MANUTENZIONE - MOMENTI TORCENTI DI SERRAGGIO.
- Orientare il mozzo verso l'alto ruotando l'estremità dell'albero di trasmissione.
- Applicare la colla frena-filetti (Loctite® 222* o equivalente) per montare le viti 39304B e assicurarsi che non estenda-no dalle due estremità della filettatura.
- Dopo aver assicurato l'allineamento delle piastre pistone / mozzo, innestare il pistone 39301 sul mozzo e sul cilindro 39201 esercitando una forza discendente simultanea.
- Mantenere la coppia cilindro / pistone in posizione.
- Riavvitare le 5 viti 39304A con una colla frena-filetti (Loctite® 243* o equivalente), coppia di serraggio : vedere § MANUTENZIONE - MOMENTI TORCENTI DI SERRAGGIO.
- Controllare le condizioni della guarnizione 39305 (sostituirle se necessario) e posizionarla sul dado del pistone 39304.
- Rimontare il dado del pistone 39304 con una colla frena-filetti :
 - pompa standard . . .Loctite® 222* o equivalente
 - pompa HTLoctite® 243* o equivalente
 Coppia di serraggio : vedere § MANUTENZIONE - MOMENTI TORCENTI DI SERRAGGIO.
- Rimontare il fondo 39401 con il suo guarnizione 39205.
- Rimontare gli 4 dadi ciechi 39106 con una colla frena-filetti (Loctite® 243* o equivalente), coppia di serraggio : vedere § MANUTENZIONE - MOMENTI TORCENTI DI SERRAGGIO.





* Loctite® è una marca depositata.







6. RIASSEMBLAGGIO GRUPPO CILINDRO/PISTONE (seguito)

6.2 FLO 11 a FLO 65

 Pulire accuratamente le viti e i dadi per rimuovere **ogni traccia di frena filetti**.



 AVVERTIMENTO	
	ATTENZIONE AL PESO DELLE PARTI QUANDO VENGONO RIMOSSE.
Il peso dei componenti può essere pericoloso e può provocare lesioni personali o danni ai materiali.	

- Controllare le condizioni delle guarnizioni 39113A e 39306, sostituirle se necessario.
- Posizionare la guarnizione 39113A sul corpo pompa e la guarnizione 39306 sul mozzo.
- Orientare il mozzo verso il basso ruotando l'estremità dell'albero di trasmissione.
- Posizionare il cilindro 39201 sul corpo pompa, verificare l'allineamento dell'indicizzatore 39118 con la tacca del corpo pompa e avvitare le 4 viti 39149 con una colla frena-filetti (Loctite® 243* o equivalente), coppia di serraggio : vedere § MANUTENZIONE - MOMENTI TORCENTI DI SERRAGGIO.
- Orientare il mozzo verso l'alto ruotando l'estremità dell'albero di trasmissione.
- Applicare la colla frena-filetti (Loctite® 222* o equivalente) per montare le viti 39304B e assicurarsi che non estendano dalle due estremità della filettatura.
- Dopo aver assicurato l'allineamento delle piastre pistone / mozzo, innestare il pistone 39301 sul mozzo e sul cilindro 39201 esercitando una forza discendente simultanea.
- Mantenere la coppia cilindro / pistone in posizione.
- Riavvitare le 10 viti 39304A con una colla frena-filetti (Loctite® 243* o equivalente), coppia di serraggio : vedere § MANUTENZIONE - MOMENTI TORCENTI DI SERRAGGIO.
- Controllare le condizioni della guarnizione 39305 (sostituirle se necessario) e posizionarla sul dado del pistone 39304.
- Rimontare il dado del pistone 39304 con una colla frena-filetti :
 - pompa standard . . .Loctite® 222* o equivalente
 - pompa HTLoctite® 243* o equivalente
 Coppia di serraggio : vedere § MANUTENZIONE - MOMENTI TORCENTI DI SERRAGGIO.
- Rimontare il fondo 39401 con il suo guarnizione 39205.
- Rimontare gli 8 dadi ciechi 39106 con una colla frena-filetti (Loctite® 243* o equivalente), coppia di serraggio : vedere § MANUTENZIONE - MOMENTI TORCENTI DI SERRAGGIO.



* Loctite® è una marca depositata.

7. SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A LABBRO

 ATTENZIONE	<p>I LUBRIFICANTI DELLA POMPA SONO MOLTO SCIVOLOSI E POSSONO CAUSARE LESIONI. OGNI SVERSAMENTO DEVE ESSERE RIPULITO.</p>
	
<p>Lubrificanti scivolosi. Gli sversamenti devono essere ripuliti.</p>	

- Drenare il supporto cuscinetti (vedere § SCARICO OLIO SUPPORTO CUSCINETTI).
- Svitare le viti 39609.
- Rimuovere il coperchio 39607 e le guarnizioni 39608, 39608A e 39602.
- Se la superficie di tenuta è segnata, sostituite l'anello 39507.
- Estrarre le 2 guarnizioni a labbro 39608 e 39608A.


- Montare 2 nuove guarnizioni 39608 e 39608A, una per ogni lato del coperchio, il labbro deve essere montato rivolto all'interno della trasmissione.
- Ingrassare il labbro della guarnizione ed ingrassare tra le 2 guarnizioni 39608 e 39608A.
- Rimontare il coperchio 39607 dopo aver sostituito la guarnizione 39602.




GRASSO SINTETICO ALIMENTARE :
Referenza obbligatorio perché compatibile con l'olio MOVEX standard dei cuscinetti.

- Dopo aver rimontato il tappo di drenaggio, riempire il supporto cuscinetti con olio* (vedere § SCARICO OLIO SUPPORTO CUSCINETTI).
- Ri-avvitare il tappo di sfiato 39715.

FLO 6 - 8



FLO 11 - 15 - 25 - 40 - 50 - 65






* Oli forniti da MOVEX (la Scheda dati di sicurezza è disponibile su richiesta) :

CS05 Olio sintetico alimentare
CS23 Olio trasmissione senza silicone

* Altro olio fornito dal client.

8. MODIFICA ORIENTAMENTO BOCCHIE

 AVVERTIMENTO	
	ATTENZIONE AL PESO DELLE PARTI QUANDO VENGONO RIMOSSE.
Il peso dei componenti può essere pericoloso e può provocare lesioni personali o danni ai materiali.	

 Pulire accuratamente le viti e i dadi per rimuovere **ogni traccia di frena filetti.**


8.1 Bocca di mandata

- Svitare le dadi 39106.
- Ruotare il coperchio anteriore 39401 fino a che la posizione del bocchello di mandata sia nella posizione desiderata.
- Fissare le dadi 39106 con una colla frena-filetti Loctite® 243* o equivalente. Coppia di serraggio : vedere § MANUTENZIONE - MOMENTI TORCENTI DI SERRAGGIO.
- Assicurarsi che la guarnizione 39205 sia nella sua sede. Assicuratevi che il grasso di montaggio, se necessario, sia compatibile con il prodotto pompato.




8.2 Bocca di aspirazione

- Rimuovere il coperchio e la coppia cilindro/pistone. Vedi § SMONTAGGIO DELLA POMPA.
- Rimuovere il gruppo supporto (39109+39108+39704A) svitando le 2 viti 39109.
- Svitare le 4 dadi 39115.
- Ruotare il corpo pompa 39101 fino a che la posizione del bocchello di aspirazione sia nella posizione desiderata.
- Fissare le 4 dadi 39115 con una colla frena-filetti Loctite® 243* o equivalente. Coppia di serraggio : vedere § MANUTENZIONE - MOMENTI TORCENTI DI SERRAGGIO.
- Assicurarsi che la guarnizione 39113 sia nella sua sede. Assicuratevi che il grasso di montaggio, se necessario, sia compatibile con il prodotto pompato.

FLO 6 - 8



FLO 11 - 15 - 25 - 40 - 50 - 65




* Loctite® è una marca depositata.


8. MODIFICA ORIENTAMENTO BOCCHIE (seguito)

8.3 Smontaggio di flange


- Rimuovere le 3 viti della flangia 39136.



- Spingere la flangia 39114 contro le tubazioni o il fondo.



- Estrarre l'anello di sicurezza 39148 dalla scanalatura della tubazione o dal fondo. Rimuovere la flangia.




8.4 Montaggio di flange

- Posizionare la flangia 39114 contro la tubazione o il fondo (3 rivestimenti visibili).
- Inserire l'anello 39148 nella scanalatura della tubazione o del fondo (deve serrarsi mediante elasticità nella scanalatura).
- Tirare la flangia 39114 fino a quando l'anello scompare.
- Avvitare le 3 viti della flangia 39136 mediante frenafili Loctite® 243* o equivalente.
- Orientare la flangia in modo da posizionare i fori come da esigenze di raccordo con l'installazione (la flangia deve ruotare liberamente).

* Loctite® è una marca depositata.

9. SCARICO OLIO SUPPORTO CUSCINETTI

 ATTENZIONE	
	
<p>Una temperatura eccessiva può provocare lesioni o danni materiali.</p>	<p>LA TEMPERATURA DELLE SUPERFICI DELLA POMPA E L'OLIO DELLA TRASMISSIONE POSSONO ESSERE MOLTO ALTA E CAUSARE LESIONI O GRAVI DANNI.</p>

 ATTENZIONE	
	
<p>Lubrificanti scivolosi. Gli sversamenti devono essere ripuliti.</p>	<p>I LUBRIFICANTI DELLA POMPA SONO MOLTO SCIVOLOSI E POSSONO CAUSARE LESIONI. OGNI SVERSAMENTO DEVE ESSERE RIPULITO.</p>

- Drenare il gruppo di trasmissione seguendo la tabella seguente :

Pompa standard :

- Dati con **Olio standard MOVEX CS05*** :

Temperatura del prodotto pompato - di riscaldamento	Intervallo di drenaggio (ore di funzionamento)
80 °C < T ≤ 100 °C	12 000
T ≤ 80 °C	24 000

- Dati con **Olio senza silicone MOVEX CS23*** :

Temperatura prodotto pompato - riscaldamento	Intervallo di drenaggio (ore di funzionamento)
T < 100 °C	5 000

- Dati con **altro olio cliente** : L'intervallo di drenaggio è definito dal cliente (risultati delle prove) secondo le specificazioni di olio e le condizioni della pompa.

Pompa HT :

- Dati con **Olio standard MOVEX CS05*** :

Temperatura prodotto pompato - riscaldamento	Intervallo di drenaggio (ore di funzionamento)
150 °C < T ≤ 160 °C	800
135 °C < T ≤ 150 °C	1 500
120 °C < T ≤ 135 °C	3 000
100 °C < T ≤ 120 °C	6 000

- Drenare l'olio rimuovendo il tappo di scarico con la guarnizione 39773-39774, ed il tappo di sfiato 39715.
- Rimontare il tappo di drenaggio e la sua guarnizione.

- Riempire il gruppo di trasmissione con dell'olio*.

Volume d'olio indicativo (litri ± 10%) :

- Pompa senza ECS :

Pompa	FLO 6/8	FLO 11/15	FLO 25	FLO 40	FLO 50	FLO 65
Volume d'olio	0,4	1	1,5	2	2,5	4


- Pompa con ECS :

Pompa	FLO 6/8	FLO 11/15	FLO 25	FLO 40	FLO 50
Volume d'olio	0,9	2,25	3,2	4,1	5,1

Vedi Istruzioni NT 1011-W00 SISTEMA ECS SERIE G_H FLO.

- Livello dell'olio : è accettabile qualsiasi quantità basta che sia livello visibile nell'indicatore del livello dell'olio 39772B. Nelle pompe HT (alta temperatura), l'olio può diventare molto scuro, rendendo difficile vedere il livello. In tal caso, svitare leggermente l'indicatore di livello. Se l'olio esce fuori, il livello è accettabile. **NON ESEGUIRE QUESTO CONTROLLO MENTRE LA POMPA È IN FUNZIONE E/O È CALDA.**

- Riavvitare il tappo di sfiato 39715.



* Oli forniti da **MOVEX** (la Scheda dati di sicurezza è disponibile su richiesta) :

CS05 Olio sintetico alimentare



CS23 Olio trasmissione senza silicone

* **Altro olio fornito dal client.**

10. MAGAZZINAGGIO

Se necessario, fare riferimento al § SMONTAGGIO DELLA POMPA per il smontaggio della pompa.

10.1 Durata breve (≤ 1 mese)

 AVVERTIMENTO	
	
I liquidi tossici o pericolosi possono provocare gravi ferite.	SE LA POMPA VIENE UTILIZZATA PER IL POMPAGGIO DI UN PRODOTTO TOSSICO O PERICOLOSO, DEVE ESSERE SCARICATA, SCIACQUATA E DISINQUINATA PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE.

Le pompe e i gruppi motopompa MOUVEX vengono forniti con un'abbondante lubrificazione che consente di proteggere i componenti interni per uno stoccaggio di breve durata in un edificio scelto in modo da :

- assicurarsi che la temperatura rimanga compresa tra 10°C e 50°C,
- non superare una percentuale di umidità del 60%,
- limitare l'esposizione del materiale alle vibrazioni,
- devono essere stoccati al riparo dalle intemperie e dal sole.

10.2 Lunga durata (> 1 mese)

Se la pompa viene conservata insieme al gruppo motoriduttore, è necessario applicare le raccomandazioni del produttore di questi elementi.

Gli orifici della pompa devono essere riempiti con un liquido non corrosivo, compatibile con i componenti della pompa, in modo da prevenire qualsiasi rischio di corrosione.

Le superfici esterne della pompa non verniciate (quali alberi, giunti di accoppiamento, ecc.) devono essere rivestite con una protezione anti-corrosione.

Se lo stoccaggio viene effettuato dopo un periodo di funzionamento, prima di riporre l'attrezzatura è necessario sostituire l'olio della trasmissione (vedi § SCARICO OLIO SUPPORTO CUSCINETTI).

La trasmissione deve essere riempita di olio fino al tappo di sfiato (vedi § SCARICO OLIO SUPPORTO CUSCINETTI).

Se lo stoccaggio della pompa è destinato a protrarsi per oltre un anno, è necessario sostituire l'olio in tempo utile, per prevenire l'eccessiva degradazione delle sue qualità.

Le condizioni di stoccaggio ottimali si ottengono con una conservazione all'interno dell'edificio scelto in modo da rispettare le condizioni indicate in precedenza.

Se lo stoccaggio non può essere effettuato all'esterno, il materiale dovrà essere coperto in modo da essere riparato dall'esposizione diretta al sole e alla pioggia. Tale protezione dovrà inoltre essere pensata in modo da proteggere il materiale dall'eventuale condensa di vapore.

La pompa deve essere attivata manualmente ogni due mesi, facendole compiere qualche giro.

10.3 Rimessa in servizio

Seguire la procedura standard di messa in funzione della pompa / del gruppo motopompa rispettando le istruzioni supplementari riportate sotto.

Verificare manualmente che gli elementi della pompa ruotino liberamente.

Se la durata dello stoccaggio è stata superiore a un anno, sostituire l'olio della trasmissione (vedi § SCARICO OLIO SUPPORTO CUSCINETTI per le istruzioni di smontaggio).

Se la pompa include un bypass integrato, smontarlo e sottoporre i suoi componenti a un'ispezione visiva; assicurarsi inoltre che essi si muovano liberamente.

In ogni caso, l'olio deve essere sostituito dopo al massimo due anni dalla messa in servizio.

11. GUASTI DI FUNZIONAMENTO

PORTATA NULLA O INSUFFICIENTE			
1			VERIFICA PRELIMINARE
	1-1		Assicurarsi che i coperchi siano stati rimossi dalle aperture della pompa e che la pompa sia in funzione (azionamento difettoso, motore danneggiato ... trasmissione difettosa: manicotto disaccoppiato, pattinamento cinghia, ingranaggio usurato o mal accoppiato ...).
	1-2		Assicurarsi che la pompa ruoti nella direzione giusta tenuto conto della direzione del flusso di liquido nell'installazione (vedi targhetta della pompa). Se necessario, far collegare correttamente il motore elettrico.
	1-3		Assicurarsi che ci sia del liquido nel serbatoio da cui la pompa aspira e che l'apertura della tubazione di aspirazione sia costantemente sommersa.
	1-4		Assicurarsi che la velocità di rotazione della pompa sia sufficiente. Determinarla servendosi della velocità del motore (vedi targhetta del motore) e del rapporto di riduzione (vedi targhetta del riduttore) o di un contagiri.
			Questo controllo viene effettuato senza alcun risultato :
2			MISURARE LA PRESSIONE DI MANDATA (il più vicino possibile all'uscita della pompa, ma non inferiore a una distanza di 5 volte il diametro del tubo).
	2-1		Se la pressione è inferiore ai dati del materiale, o nulla, può essere che :
		2-1-1	La pompa è usurata, il che interesserà anche l'aspirazione (cfr 3-2-2 b).
3			MISURARE LA CADUTA DI PRESSIONE O IL VUOTO (quanto più vicino possibile all'ingresso della pompa, lato aspirazione).
	3-1		Se il vuoto è elevato, ad esempio maggiore o uguale a 6 o 7 metri di acqua (ovvero circa 45 o 50 cm di mercurio), il che si tradurrà in una pompa rumorosa, può essere che :
		3-1-1	L'altezza manometrica di aspirazione è troppo elevata, ovvero : a. che l'altezza geometrica di aspirazione è troppo grande (ridurla avvicinando la pompa al livello del liquido) b. che le perdite di carico sono troppo elevate perché l'apertura del tubo di aspirazione è troppo vicino al fondo del serbatoio.
		3-1-2	Il tubo di aspirazione è completamente bloccato (valvola, rubinetto, filtro, panno, guarnizione piena dimenticata ...).
		3-1-3	La pressione di vapore del liquido è (o è diventata, per esempio a causa di un cambiamento di temperatura) troppo elevata. Avvicinare la pompa al livello del liquido o addirittura avviare il carico della pompa o raffreddare il liquido per abbassare la pressione di vapore.
	3-2		Se la distanza è piccola, per esempio meno di 3 metri di acqua (circa 20 cm di mercurio), isolare la pompa dalle tubazioni di aspirazione (chiudendo la valvola più vicina alla pompa, inserendo una guarnizione di flangia piena ...) e misurare nuovamente il vuoto.
		3-2-1	Se il vuoto è elevato, per esempio, maggiore o uguale a 6 o 7 metri di acqua (ovvero circa 45 o 50 cm di mercurio), la pompa non è in discussione : a. ci deve essere un ingresso d'aria a monte della valvola di isolamento della pompa b. la pressione di vapore del liquido è o è diventata, per esempio a causa di un cambiamento di temperatura eccessivo (vedi 3-1-3).
		3-2-2	Se il vuoto è basso o nullo, può essere che : a. vi è un ingresso d'aria nella pompa (controllare le guarnizioni sul fondo, le flange ...) b. la pompa è usurata e la tenuta interna (molle del cuscinetto del pistone cascanti, molla posteriore dorsale del pistone affaticata, albero rotto).

11. GUASTI DI FUNZIONAMENTO (seguito)

RISCALDAMENTO ANOMALO DEI CUSCINETTI			
4			Questo riscaldamento può essere dovuto a :
	4-1		- una trazione eccessiva della trasmissione (cinghia o catena) sull'albero della pompa.
	4-2		- Un trazione eccessiva delle tubazioni sulle flange della pompa (in questo caso, è stato necessario "forzare" le tubazioni per poterle collegare alla pompa).
	4-3		- a un disallineamento della pompa - dovuto ad esempio al caso 4-2 (la pompa è disaccoppiata, vediamo che l'albero della pompa e l'albero di azionamento non sono uno il prolungamento dell'altro).
	4-4		- a una tenuta difettosa del gruppo che ha causato una deformazione del telaio (verificare che il telaio sia sollevato da terra, tranne che nei tre punti di ancoraggio).
RUMORI ANOMALI			
			Questi rumori possono essere di origine idraulica o meccanica. Li si distingue per il fatto che solo i primi scompaiono (o almeno diminuiscono) quando si crea una presa d'aria in aspirazione.
5			RUMORI DI ORIGINE IDRAULICA
			Essi possono provenire da un'alimentazione insufficiente della pompa, ovvero :
	5-1		- la velocità di rotazione è troppo elevata per le condizioni dell' installazione (aumento di viscosità a causa di un cambiamento di prodotto o di un calo della temperatura...).
	5-2		- che l'altezza di aspirazione è eccessiva o è diventata eccessiva a causa di perdite di carico eccessive o è diventata eccessiva a causa del crescente intasamento della tubazione o del filtro, della variazione della viscosità del liquido...
	5-3		- un aumento della tensione di vapore con un innalzamento della temperatura...
6			RUMORI DI ORIGINE MECCANICA
			Essi possono provenire da :
	6-1		- sollecitazioni anomale della pompa: trazione della trasmissione sull'albero, flange tirate dalle tubazioni.
	6-2		- una parte rotta o un corpo estraneo entrato nella pompa.
ASSORBIMENTO ECCESSIVO DI POTENZA			
7			La manifestazione più spettacolare ha luogo quando la protezione del motore elettrico salta.
	7-1		Se l'incidente si verifica quando si chiude la mandata, la causa può essere una protezione del motore regolata in modo troppo basso.
	7-2		Se l'incidente si verifica durante il funzionamento, la causa può essere : a. un motore insufficiente (la pressione di mandata è, in questo caso, conforme a quanto ci si aspettava). b. perdita di carico superiore al previsto - da cui derivano una viscosità o una densità più ele vate di quanto previsto inizialmente... (la pressione di mandata è in questo caso maggiore di quella prevista. Può essere ridotta allentando la vite di regolazione del bypass - la portata diminuisce). c. una velocità di rotazione eccessiva. d. un guasto del materiale (allineamento difettoso, deformazione del telaio, tubazioni che tirano le flange, grippaggio...).
			Quest'ultimo incidente può anche essere un consumo eccessivo di corrente solo apparente dovuto a un collegamento errato del motore (per esempio motore trifase operante su 2 fasi).